

ПАСПОРТ № 100042113667

Пена монтажная **Партия № 100042113667**
профессиональная EAGLE зимняя **Дата изготовления – 22.01.2024**
65 л
 ТУ 2254-055-18738966-2012; **Количество баллонов – 5056 шт.**
 Договор № 260516 от 04.05.2016 г. **Вместимость баллона – 1000 мл**
 Срок годности – 12 месяцев

Наименование показателя	Нормы	Фактически
1 Работоспособность клапана аэрозольного баллона	Должен выдерживать испытание	Выдерживает
2 Внешний вид аэрозольного баллона с полиуретановым составом	Не должно быть механических повреждений и вмятин баллона. Не допускается наличие подтеков пены.	Соответствует
3 Масса брутто, г	930±10	Соответствует
4 Время отлипа при 20°C, мин, не более	12	Соответствует
5 Время резки при 20°C, час, не более	0,8	Соответствует
6 Выход пены из баллона, л, в пределах	42 – 65	Соответствует
7 Внешний вид и цвет пены	Равномерная средне и мелкоячеистая структура. Допускается наличие незначительных трещин, пустот.	Соответствует
8 Кажущаяся плотность, кг/м ³ , в пределах	10–20	Соответствует
9 Маркировка и упаковка	Должны соответствовать договору № 260516 от 04.05.2016 г.	Соответствуют

Качество продукции соответствует требованиям ТУ 2254-055-18738966-2012;
 договору № 260516 от 04.05.2016 г.

Инженер-химик

Дата выдачи паспорта – 24.01.2024 г.



Масленников Н. А.