



ООО «Руста»
142455, Россия, Московская обл., Ногинский р-н,
г. Электроугли, Банный пер., д. 9.
Тел.: +7 (495) 737-38-42. E-mail: mail@rus-ta.ru
ОГРН: 1155031002631 | ИНН: 503115459 | КПП: 503101001

АО «Раифайзенбанк» г. Москва, р/с 40702810000000006401, к/с 30101810200000000700, БИК 044525700

ПАСПОРТ № 100041993828

Пена монтажная профессиональная EAGLE зимняя 65 л

ТУ 2254-055-18738966-2012;
Договор № 260516 от 04.05.2016 г.
Срок годности – 12 месяцев

Партия № 100041993828

Дата изготовления – 28.11.2023

Количество баллонов – 5340 шт.

Вместимость баллона – 1000 мл

Наименование показателя	Нормы	Фактически
1 Работоспособность клапана аэрозольного баллона	Должен выдерживать испытание	Выдерживает
2 Внешний вид аэрозольного баллона с полиуретановым составом	Не должно быть механических повреждений и вмятин баллона. Не допускается наличие подтеков пены.	Соответствует
3 Масса брутто, г	930±10	Соответствует
4 Время отлипа при 20°C, мин, не более	12	Соответствует
5 Время резки при 20°C, час, не более	0,8	Соответствует
6 Выход пены из баллона, л, в пределах	42 – 65	Соответствует
7 Внешний вид и цвет пены	Равномерная средне и мелкоячеистая структура. Допускается наличие незначительных трещин, пустот.	Соответствует
8 Кажущаяся плотность, кг/м ³ , в пределах	10–20	Соответствует
9 Маркировка и упаковка	Должны соответствовать договору № 260516 от 04.05.2016 г.	Соответствуют

Качество продукции соответствует требованиям ТУ 2254-055-18738966-2012; договору № 260516 от 04.05.2016 г.

Инженер-химик

Дата выдачи паспорта – 30.11.2023 г.



Масленников Н. А.